

a jegyzőkönyv¹.....számú melléklete



Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel. /Fax.: 22-576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Polgárdi Polgármesteri Hivatal épületében klímaberendezések telepítésére és beüzemelésére


Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2017. december 27.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tóth Andrea Éva
Tóth Andrea Éva
helyettes jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 27. napján tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat a Polgárdi Polgármesteri Hivatal épületében klímaberendezések telepítésére és beüzemelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgárdi Polgármesteri Hivatal vezetése több éve tervezte az épület újjáépítésekor részben megvalósult klímaberendezések további bővítését. Ezzel biztosítani kívánják a munkavállalóik részére a megfelelő munkakörülményeket az optimális munkavégzés érdekében.

A felsorolt munkák elvégzésére vonatkozó részletes árajánlatot az előterjesztés melléklete tartalmazza, melynek főbb elemei az alábbiak:

Árajánlatot adó cég megnevezése	Árajánlat összege
Jakab 2008. Épületgépészeti Szolg.Kft.	5.132.930,- Ft
Járvás Roland épületgépész technikus	5.392.545,- Ft
Gulyás Gábor egyéni vállalkozó	4.436.301,- Ft

Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen!

Polgárdi, 2017. december 27.

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete **.../2017. (XII.27.) határozata**

a Polgárdi Polgármesteri Hivatal épületében klímaberendezések telepítésére és beüzemelésére

1. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgárdi Polgármesteri Hivatal épületében klímaberendezések telepítésével és beüzemelésével megbízza a-t, az ajánlatában szereplő Ft + ÁFA vállalási áron.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a-vel kötendő vállalkozói szerződést megkösse.
3. A Képviselő-testület a beruházás fedezetét Polgárdi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1. pontja terhére biztosítja.

Határidő: 2018. január 31.

Felelős: Nyikos László polgármester

Jakab 2008 Épületgépészeti és Solg. Kft.

8626 Teleki, Rákóczi u 14.

Árajánlat klímaszerezésre

Polgárdi Polgármesteri Hivatal irodahelyiségek klimatizálása.

14db berendezés beszerelése beüzemelése.

Klímaberendezések:

Midea MSMBAU09HRDF1QRDOGW 212090Ft/db/6db

Midea MSMBBU09HRDF1QRDOGW 220980Ft/db

Midea MSMBU18HRDF1QRDOGW 331470Ft/db

Midea M3OE27HFN1Q 405130Ft/db

Midea M3OE27HFN1Q 636270Ft/db

Midea MSMBAU09HRDF1QRDOGW 90170 Ft/db/6db

Összesen: 3407410,-

Inverteres, oldalfali split.

Szerelés beüzemelés 14db összesen 511000Ft

Anyagköltség: 1214520,-Ft

Összesen: 5132930,-



Jakab 2008 Épületgépészeti és Solg. Kft.
8626 Teleki, Rákóczi u 14.
Adószám: 14203122-2-01
Beszám: 1040397, 1040398, 1040399, 1040400
Szá. Cégjegyzék: 14403-30470

Járvás Roland épületgépész technikus

8600, Siófok, Fő u. 136.

Adószám: 75075464-2-34

Árajánlat klímaberendezések szerelésére beüzemelésére:

Polgárdi Polgármesteri Hivatal irodahelységek klimatizálása.

14db berendezés beszerelése beüzemelése.

Klímaberendezések:

LG P09EN	186690Ft/db/6db
LG P12EN	198120Ft/db
LG P18EN	302260Ft/db
LG MU3M21	463550Ft/db
LG MU5M40	985520Ft/db
LG PM09SP	87630 Ft/db/6db

Összesen: 3592370,-

Inverteres, oldalfali split.

Szerelés beüzemelés 14db összesen 420000Ft

Anyagköltség: 1380175Ft

Összesen: 5392545,-

JÁRVÁS ROLAND
Épületgépész technikus
8600 Siófok, Fő u. 136.
Adószám: 75075464-2-34
Tel: 06-86/311400

Ajánlat klímaberendezések telepítésére beüzemelésére Polgárdi Polgármesteri Hivatal

Gulyás Gábor EV.

8600 Siófok Kandó K. u. 11

Adósz.: 65925595-1-34

Tel.: 20/5318780

Zöldkártya szám: 2000000015413

Északi oldal: mono berendezésekkel csövezés kábelcsatornában, gravitációs vízvezetéssel, kültéri egységek oldalfalra helyezve, telepítés beüzemelés.

Berendezés: MSMAAU-09HRDN1-QRDOGV 163830.-/db /5db/

Szerelési anyag: 263722.-

Munkadíj: 125000.-

Szerver: csövezés kábelcsatornában, gravitációs vízvezetéssel, kültéri egység oldalfalra helyezve, telepítés beüzemelés.

Berendezés: MSMABU-12HRDN1-QRDOGV 179070.-/db

Anyag: 47366.-

Munkadíj: 25000.-

Déli oldal: multi berendezésekkel csövezés kábelcsatornában, gravitációs vízvezetéssel, kültéri egység oldalfalra helyezve, telepítés beüzemelés.

Berendezések:

Kültéri egység M5OE-42HRFN1 Q 636270.-/db

Kültéri egység M3OE-27HRFN1 Q 405130.-/db

Beltéri egység MSMAAU09HRDN1 68580.-/db /6db/

Anyag :551124.-

Munkadíj:150000.-

Házasságkötő terem és iroda: : mono berendezésekkel csövezés kábelcsatornában, gravitációs vízvezetéssel, kültéri egységek tetőre helyezve, telepítés beüzemelés.

Berendezések: MSMAAU-09HRDN1-QRDOGV 163830.-/db
MSMACU-18HRFN1-QRDOGV 303530.-/db

Anyag 72199.-

Munkadíj: 50000.-

Összesen: 4202871,-

Alanyi adómentes vagyok ezt számlázásnál kérem vegyék figyelembe.

A kivitelezés időpontja előzetes egyeztetés alapján.

Ajánlat klímaberendezés telepítésére beüzemelésére Polgárdi Polgármesteri Hivatal

Gulyás Gábor EV.

8600 Siófok Kandó K. u. 11

Adósz.: 65925595-1-34

Tel.: 20/5318780

Zöldkártya szám: 2000000015413

Iroda 4. emelet északi oldal: : mono berendezésekkel csövezés kábelcsatornában, gravitációs vízvezetéssel, kültéri egységek tetőre helyezve, telepítés beüzemelés.

Berendezés: MSMAAU-09HRDNI-QRDOGV 163830.-/db

Anyag: 44600.-

Munkadíj: 25000.-

Összesen: 233430,-

Σ : 4.436.301,-

Műszaki tartalom

Vállalkozói szerződés 1. számú melléklet.

Mono berendezések:

MSMAAU-09HRDN1-QRDOGV

MSMABU-12HRDN1-QRDOGV

MSMACU-18HRFN1-QRDOGV

Multi berendezések:

Kültéri egység M5OE-42HRFN1 Q

Kültéri egység M3OE-27HRFN1 Q

Beltéri egység MSMAAU09HRDN1

Kalorikus csövezés 10x1mm és 6x1mm vegytiszta rézcső 9mm párazáró szigeteléssel peremes kötésekkel.

Cseppvíz elvezetés 16mm uponor 5rétegű és vagy 40mm PVC csőben ragasztott kötésekkel gravitációsan min 0,5% lejtéssel.

Elektromos kommunikációs vezeték 5x1mm mt kábel.

Kábelcsatorna 60x100mm Iboco.